

Dôvodová správa

k bodu programu: **Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu**

- I. Materiál sa predkladá z dôvodu potreby riešenia havarijného stavu vzduchotechnického zariadenia pre kuchyňu školskej jedálne ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica na základe posudku tohto zariadenia vykonaného dňa 15.02.2017.
- II. V súvislosti s ustanovením § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku Mesta, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže Mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Navrhovaný materiál je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023, Opatrenie 2.1.4 Vytvoriť adekvátne technické podmienky a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu.
- III. Jedná sa o schválenie účelu použitia rezervného fondu minulých rokov na opravu vzduchotechniky v sume 5 852 Eur s DPH.
 - ✓ Pri obhliadke vykonanej dňa 15.02.2017, ktorej cieľom bolo skontrolovať funkčnosť vzduchotechniky v kuchyni školskej jedálne ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica sa zistilo poškodenie výmenníka tepla na prírodnej vzduchotechnike.
 - ✓ Jestvujúci stav je havarijný pre bezpečné fungovanie vzduchotechniky. Zariadenie slúži na prívod čerstvého vzduchu a odsávanie pár a zápachov od digestorov. Pri dnešnom fungovaní vzduchotechniky je spôsobovaný podtlak v priestoroch kuchyne a dochádza tak k deficitu čerstvého vzduchu pre personál a taktiež pre plynové horáky.
 - ✓ Navrhované riešenie situácie spočíva vo:
 - výmene výmenníka tepla
 - dodatočné namontovanie klapky prírodného vzduchu s havarijnou funkciou
 - zabezpečenie prostredníctvom rozvádzačov merania a regulácie (MaR)
 - ✓ Oprava vzduchotechniky zahŕňa nákup nového teplovodného výmenníka, jeho výmenu, úpravu vykurovacieho uzla a pripojenie výmenníka, zabezpečenie systému MaR pre reguláciu teplovodného výmenníka a protimrazovú ochranu, novú klapku prírodného vzduchu so servopohonom, funkčnú skúšku a zaškolenie obsluhy.
 - ✓ Oprava a dodávka zariadenia je do 21 pracovných dní. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa spustenia do prevádzky. Záruka je podmienená vykonávaním servisu jedenkrát ročne so zápisom v záručnom liste.

Detailné informácie sú obsiahnuté v posudku vzduchotechnického zariadenia (Príloha č.1) a vo vypracovanej cenovej ponuke opravy vzduchotechnického zariadenia (Príloha č.2).

IV. Dokument má na rozpočet mesta nasledovný dopad:

V rozpočte na rok 2017 budú cez finančné operácie zapojené schválené prostriedky rezervného fondu a rovnaká výška finančných prostriedkov sa prejaví v bežných výdavkoch.