



Bystrica

Základná škola
Golianova 8
974 01 Banská

Vaše číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Ivana Margetová

Banská Bystrica
16.02.2017

VEC: Vyjadrenie k stavu kanalizačného potrubia

Na základe monitoringu a DVD záznamu zo dňa 14.02.2017 Vám predkladáme nasledovné vyjadrenie:

Dažďový zvod č. 1 – úplne nepriechodné potrubie, plné zeminy

Dažďový zvod č. 2 - prelomená kanalizácia, nepriechodná, plná zeminy, kamerou s a prešlo po 1,3 m

Dažďový zvod č. 3 – nepriechodná, kanalizáciu nebolo možné zmonitorovať, plná ľadu

Dažďový zvod č. 4 – na 1,7 m aj na 2,6 m je kanalizácia vyosená asi na 3 cm, do polovice plná, nachádzajú sa v nej viaceré zlomy a všade po kanalizácii sú praskliny

Dažďový zvod č. 5 - kanalizácia je klesnutá, rozpojená na spojoch

Dažďový zvod č. 6 – kanalizácia je klesnutá, rozpojená na spojoch, nepriechodná

Dažďový zvod č. 7 – kanalizácia je prelomená na viacerých miestach, rozpojená na každom spoji, pričom v kanalizácii stojí voda

Dažďový zvod č. 8 - kanalizácia rozpojená už na prvom metri, poprerastaná koreňmi

Dažďový zvod č. 9 - kanalizácia je klesnutá, prepadáva sa na viacerých miestach

Dažďový zvod č. 10 – poškodený čistiaci kus sa nedal vybrať

Dažďový zvod č. 11 – poškodené spoje na kanalizácii, upchaté potrubie

Dažďový zvod č. 12 - potrubie nepriechodné, kamene, štrk, na 2,8 m z vrchnej časti diera v potrubí

Od šachty č. 1 po hlavnú cestu – kanalizácia poklesaná na viacerých spojoch, v potrubí stojí voda

Od šachty č. 2 po šachtu č. 3 – nepriechodná kanalizácia, v potrubí mnoho štrku, kameňa, poškodené spoje na kanalizácii

Od šachty č. 3 po cestu – polámaná, klesnutá kanalizácia, poškodené spoje na potrubí

Od stupačky do vonkajšej šachty 36 m – kanalizácia prepadnutá, upchatá, poškodené spoje na kanalizácii, na niektorých miestach stojí voda

Celkove hodnotíme, že celá kanalizácia je v havarijnom stave a potrebuje okamžitú rekonštrukciu. Kanalizácia absolútne nespĺňa svoj účel a vplyvom jej havarijného stavu dochádza k poškodzovaniu nehnuteľnosti, majetku a zdravia osôb.

Predpokladaná cena za odstránenie havarijného stavu kanalizácie predstavuje cca 70 000,00 € bez DPH.

S pozdravom


AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884
IČ DPH: SK2022602571
www.kanalizacie.eu
Tel.: 0910 585 734
0918 881 408
Marcel Margel

konateľ spoločnosti AMSTAVBA s.r.o.

ADRESA

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98

KONTAKT

+421 (918) 881 408

DAŇOVÉ ÚDAJE

IČO 44152884
DIČ 2022602571

BANKOVÉ SPOJENIE

Banka VÚB, a. s.

974 01 Banská Bystrica
Slovensko

+421 (910) 585 734
kanalizacie@kanalizacie.eu
kanalizacie.eu

IČDPH SK2022602571
Reg. OR OS v BB odd sro,
č.14785/S

IBAN SK05 0200 0000 0024
5516 3753
SWIFT GIBASKBX

